

Odpowiedź na Zapytanie I do SIWZ .

1. Grzejniki członowe należy rozczłonkować i kompletować ze szczególną starannością i ostrożnością; w skrajnych przypadkach przy uszkodzeniu grzejników żeliwnych dopuszcza się zastosowanie grzejnika płytowego.
2. Wymiary zlewozmywaka wpuszczanego w blat - 780*430 mm.
Wymiary zlewozmywaka jednokomorowego - 445*393 mm.
3. Zawory odcinające kulowe DN 32 - 2 szt. są to zawory istniejące, które mogą być mocno wyeksploatowane, tym samym koszt ich wymiany należy uwzględnić w cenie oferty.

Przedmiary robót są tylko dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty.